2020年度　焼却炉維持管理　記録表

●維持管理基準

燃焼ｶﾞｽ温度（℃）　800℃以上

排ｶﾞｽCO濃度（ppm）　100ppm以下

集じん器前ｶﾞｽ温度（℃）　250℃以下

	項目＼年月日	測定位置	20/04	20/05	20/06	20/07	20/08	20/09	20/10	20/11	20/12	21/01	21/02	21/03
大江2B	月間の総稼働時間（h）		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	月間 木くず焼却量（t）		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	月間 紙くず焼却量（t）		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	燃焼ｶﾞｽ温度（℃）※	ﾎﾞｲﾗｰ炉内	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	排ｶﾞｽCO濃度（ppm）※	集じん器入口	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	集じん器前ｶﾞｽ温度（℃）※	集じん器入口	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
大江4B	月間の総稼働時間（h）		347	514	0	0	0	0	0	0	0	232	318	186
	月間 ｽﾗｯｼﾞ焼却量（t）		2,750	3,896	0	0	0	0	0	0	0	1,224	2,591	1,459
	燃焼ｶﾞｽ温度（℃）※	ﾎﾞｲﾗｰ炉内	841	840	－	－	－	－	－	－	－	842	844	835
	排ｶﾞｽCO濃度（ppm）※	集じん器入口	44	22	－	－	－	－	－	－	－	30	37	40
	集じん器前ｶﾞｽ温度（℃）※	集じん器入口	182	183	－	－	－	－	－	－	－	194	197	203
大江6B	月間の総稼働時間（h）		498	334	560	729	727	681	720	706	731	714	667	634
	月間 ｽﾗｯｼﾞ焼却量（t）		9,109	3,497	9,611	12,555	13,223	12,831	12,384	13,656	15,629	14,173	12,919	13,297
	燃焼ｶﾞｽ温度（℃）※	ﾎﾞｲﾗｰ炉内	842	836	840	841	835	833	833	834	835	837	837	837
	排ｶﾞｽCO濃度（ppm）※	集じん器入口	23	51	33	15	19	16	25	21	15	22	19	19
	集じん器前ｶﾞｽ温度（℃）※	集じん器入口	205	157	178	196	219	214	211	203	195	197	194	203

※連続測定器の月平均値