

2024年度 焼却施設維持管理 記録表

●維持管理基準

- 燃焼ガス温度(℃) 800℃以上
- 排ガスCO濃度(ppm) 100ppm以下
- 集じん器前ガス温度(℃) 250℃以下

年月日		項目	測定位置	24/04	24/05	24/06	24/07	24/08	24/09	24/10	24/11	24/12	25/01	25/02	25/03
大江4B	月間の総稼働時間(h)			147	303	0	0	0	0	0	0	38	0	0	0
	月間 スラッジ焼却量(t)			1,255	3,051	0	0	0	0	0	0	87	0	0	0
	燃焼ガス温度(℃) ※	ホィラー炉内		838	826	-	-	-	-	-	-	859	-	-	-
	排ガスCO濃度(ppm) ※	集じん器入口		42	36	-	-	-	-	-	-	40	-	-	-
	集じん器前ガス温度(℃) ※	集じん器入口		187	187	-	-	-	-	-	-	177	-	-	-
大江6B	月間の総稼働時間(h)			517	386	697	646	683	626	695	676	589	539	559	0
	月間 スラッジ焼却量(t)			7,094	4,522	7,968	9,431	9,721	8,448	10,931	9,242	9,312	9,282	10,669	0
	燃焼ガス温度(℃) ※	ホィラー炉内		841	832	833	837	836	835	836	839	844	843	842	-
	排ガスCO濃度(ppm) ※	集じん器入口		38	40	50	38	37	49	46	49	42	35	45	-
	集じん器前ガス温度(℃) ※	集じん器入口		222	205	222	224	216	216	215	204	201	200	205	-

※連続測定器の月平均値