2025年度　焼却施設維持管理　記録表

●維持管理基準

燃焼ｶﾞｽ温度（℃）　　800℃以上

排ｶﾞｽCO濃度（ppm）　100ppm以下

集じん器前ｶﾞｽ温度（℃）250℃以下

項目＼年月日		測定位置	25/04	25/05	25/06	25/07	25/08	25/09	25/10	25/11	25/12	26/01	26/02	26/03
大江4B	月間の総稼働時間（h）		休止中											
	月間 ｽﾗｯｼﾞ焼却量（t）		休止中											
	燃焼ｶﾞｽ温度（℃）※	ﾎﾞｲﾗｰ炉内	－											
	排ｶﾞｽCO濃度（ppm）※	集じん器入口	－											
	集じん器前ｶﾞｽ温度（℃）※	集じん器入口	－											
大江6B	月間の総稼働時間（h）		休止中											
	月間 ｽﾗｯｼﾞ焼却量（t）		休止中											
	燃焼ｶﾞｽ温度（℃）※	ﾎﾞｲﾗｰ炉内	－											
	排ｶﾞｽCO濃度（ppm）※	集じん器入口	－											
	集じん器前ｶﾞｽ温度（℃）※	集じん器入口	－											

※連続測定器の月平均値