

## 2021年度 ダイオキシン類濃度(排ガス中) 測定結果

採取位置	採取年月日	結果得た日	維持管理基準	測定結果
4B ハグ出口	2021/2/12	2021/3/10	0.1 (ng-TEQ/Nm <sup>3</sup> )	0.000011 (ng-TEQ/Nm <sup>3</sup> )
6B ハグ出口	2021/9/6	2021/10/1	0.1 (ng-TEQ/Nm <sup>3</sup> )	0.0000005 (ng-TEQ/Nm <sup>3</sup> )