

2022年度 焼却施設維持管理 記録表

●維持管理基準

燃焼ガス温度(°C) 800°C以上

排ガスCO濃度(ppm) 100ppm以下

集じん器前ガス温度(°C) 250°C以下

年月日		測定位置	22/04	22/05	22/06	22/07	22/08	22/09	22/10	22/11	22/12	23/01	23/02	23/03
大江4B	項目													
	月間の総稼働時間(h)		209	431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	月間 スラッジ焼却量(t)		1,295	3,294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	燃焼ガス温度(°C) ※	ホィラー炉内	838	837	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	排ガスCO濃度(ppm) ※	集じん器入口	36	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	集じん器前ガス温度(°C) ※	集じん器入口	229	228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大江6B	月間の総稼働時間(h)		614	316	705	729	722	703	713	643	729	694	613	720
	月間 スラッジ焼却量(t)		9,382	4,691	12,906	12,505	12,237	12,741	13,651	11,192	12,458	12,372	11,249	13,982
	燃焼ガス温度(°C) ※	ホィラー炉内	841	838	840	838	838	839	838	837	843	835	837	837
	排ガスCO濃度(ppm) ※	集じん器入口	29	50	36	35	33	39	40	37	41	34	32	35
	集じん器前ガス温度(°C) ※	集じん器入口	182	171	203	218	200	195	191	186	191	200	196	199

※連続測定器の月平均値