

## 2023年度 ダイオキシン類濃度(排ガス中) 測定結果

| 採取位置    | 採取年月日     | 結果得た日    | 維持管理基準                        | 測定結果                                |
|---------|-----------|----------|-------------------------------|-------------------------------------|
| 4B ハグ出口 | 2023/5/10 | 2023/6/2 | 0.1 (ng-TEQ/Nm <sup>3</sup> ) | 0.00029 (ng-TEQ/Nm <sup>3</sup> )   |
| 6B ハグ出口 | 2023/7/7  | 2023/8/4 | 0.1 (ng-TEQ/Nm <sup>3</sup> ) | 0.0000027 (ng-TEQ/Nm <sup>3</sup> ) |