

## 2023年度 焼却施設維持管理 記録表

●維持管理基準

燃焼ガス温度(°C) 800°C以上

排ガスCO濃度(ppm) 100ppm以下

集じん器前ガス温度(°C) 250°C以下

年月日		測定位置	23/04	23/05	23/06	23/07	23/08	23/09	23/10	23/11	23/12	24/1	24/2	24/3
大江 4 B	項目													
	月間の総稼働時間(h)		169	360	28	737	0	325	279	384	0	358	0	
	月間 スラッジ焼却量(t)		1,367	2,417	141	4,890	0	2,202	2,284	3,382	0	2,806	0	
	燃焼ガス温度(°C) ※	ホィラー炉内	836	834	857	844	0	845	849	844	0	844	0	
	排ガスCO濃度(ppm) ※	集じん器入口	32	17	27	32	0	19	27	9	0	19	0	
	集じん器前ガス温度(°C) ※	集じん器入口	212	207	216	211	0	219	223	220	0	173	0	
大江 6 B	月間の総稼働時間(h)		540	436	708	476	709	396	594	365	626	366	680	
	月間 スラッジ焼却量(t)		9,374	8,060	11,651	6,513	10,403	5,390	9,780	6,459	9,777	5,740	10,992	
	燃焼ガス温度(°C) ※	ホィラー炉内	839	837	835	841	839	839	845	839	837	836	839	
	排ガスCO濃度(ppm) ※	集じん器入口	35	14	32	24	45	20	51	35	29	30	33	
	集じん器前ガス温度(°C) ※	集じん器入口	216	218	225	224	225	229	202	210	213	211	196	

※連続測定器の月平均値