

2023年度 焼却施設維持管理 記録表

●維持管理基準

燃焼ガス温度(°C) 800°C以上

排ガスCO濃度(ppm) 100ppm以下

集じん器前ガス温度(°C) 250°C以下

| 年月日 | | 測定位置 | 23/04 | 23/05 | 23/06 | 23/07 | 23/08 | 23/09 | 23/10 | 23/11 | 23/12 | 24/1 | 24/2 | 24/3 |
|--------------|-----------------|--------|-------|-------|--------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|
| 大江 4 B | 項目 | | | | | | | | | | | | | |
| | 月間の総稼働時間(h) | | 169 | 360 | 28 | 737 | 0 | 325 | 279 | 384 | 0 | 358 | 0 | 61 |
| | 月間 スラッジ焼却量(t) | | 1,367 | 2,417 | 141 | 4,890 | 0 | 2,202 | 2,284 | 3,382 | 0 | 2,806 | 0 | 135 |
| | 燃焼ガス温度(°C) ※ | ホィラー炉内 | 836 | 834 | 857 | 844 | - | 845 | 849 | 844 | - | 844 | - | 850 |
| | 排ガスCO濃度(ppm) ※ | 集じん器入口 | 32 | 17 | 27 | 32 | - | 19 | 27 | 9 | - | 19 | - | 51 |
| | 集じん器前ガス温度(°C) ※ | 集じん器入口 | 212 | 207 | 216 | 211 | - | 219 | 223 | 220 | - | 173 | - | 172 |
| 大江 6 B | 月間の総稼働時間(h) | | 540 | 436 | 708 | 476 | 709 | 396 | 594 | 365 | 626 | 366 | 680 | 724 |
| | 月間 スラッジ焼却量(t) | | 9,374 | 8,060 | 11,651 | 6,513 | 10,403 | 5,390 | 9,780 | 6,459 | 9,777 | 5,740 | 10,992 | 11,899 |
| | 燃焼ガス温度(°C) ※ | ホィラー炉内 | 839 | 837 | 835 | 841 | 839 | 839 | 845 | 839 | 837 | 836 | 839 | 838 |
| | 排ガスCO濃度(ppm) ※ | 集じん器入口 | 35 | 14 | 32 | 24 | 45 | 20 | 51 | 35 | 29 | 30 | 33 | 43 |
| | 集じん器前ガス温度(°C) ※ | 集じん器入口 | 216 | 218 | 225 | 224 | 225 | 229 | 202 | 210 | 213 | 211 | 196 | 217 |

※連続測定器の月平均値