

2024年度 焼却施設維持管理 記録表

●維持管理基準

燃焼ガス温度(°C) 800°C以上

排ガスCO濃度(ppm) 100ppm以下

集じん器前ガス温度(°C) 250°C以下

年月日		測定位置	24/04	24/05	24/06	24/07	24/08	24/09	24/10	24/11	24/12	25/01	25/02	25/03
大江 4 B	項目													
	月間の総稼働時間(h)		147	303										
	月間 スラッジ焼却量(t)		1,255	3,051										
	燃焼ガス温度(°C) ※	ホィラー炉内	838	826										
	排ガスCO濃度(ppm) ※	集じん器入口	42	36										
	集じん器前ガス温度(°C) ※	集じん器入口	187	187										
大江 6 B	月間の総稼働時間(h)		517	386										
	月間 スラッジ焼却量(t)		7,094	4,522										
	燃焼ガス温度(°C) ※	ホィラー炉内	841	832										
	排ガスCO濃度(ppm) ※	集じん器入口	38	40										
	集じん器前ガス温度(°C) ※	集じん器入口	222	205										

※連続測定器の月平均値