

2024年度 焼却施設維持管理 記録表

●維持管理基準

燃焼ガス温度(°C) 800°C以上

排ガスCO濃度(ppm) 100ppm以下

集じん器前ガス温度(°C) 250°C以下

| 年月日 | | 測定位置 | 24/04 | 24/05 | 24/06 | 24/07 | 24/08 | 24/09 | 24/10 | 24/11 | 24/12 | 25/01 | 25/02 | 25/03 |
|--------------|-----------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 大江 4 B | 項目 | | | | | | | | | | | | | |
| | 月間の総稼働時間(h) | | 147 | 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | | | |
| | 月間 スラッジ焼却量(t) | | 1,255 | 3,051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | | | |
| | 燃焼ガス温度(°C) ※ | ホィラー炉内 | 838 | 826 | - | - | - | - | - | - | 859 | | | |
| | 排ガスCO濃度(ppm) ※ | 集じん器入口 | 42 | 36 | - | - | - | - | - | - | 40 | | | |
| | 集じん器前ガス温度(°C) ※ | 集じん器入口 | 187 | 187 | - | - | - | - | - | - | 177 | | | |
| 大江 6 B | 月間の総稼働時間(h) | | 517 | 386 | 697 | 646 | 683 | 626 | 695 | 676 | 589 | | | |
| | 月間 スラッジ焼却量(t) | | 7,094 | 4,522 | 7,968 | 9,431 | 9,721 | 8,448 | 10,931 | 9,242 | 9,312 | | | |
| | 燃焼ガス温度(°C) ※ | ホィラー炉内 | 841 | 832 | 833 | 837 | 836 | 835 | 836 | 839 | 844 | | | |
| | 排ガスCO濃度(ppm) ※ | 集じん器入口 | 38 | 40 | 50 | 38 | 37 | 49 | 46 | 49 | 42 | | | |
| | 集じん器前ガス温度(°C) ※ | 集じん器入口 | 222 | 205 | 222 | 224 | 216 | 216 | 215 | 204 | 201 | | | |

※連続測定器の月平均値