

2025年度 ばい煙濃度 測定結果

焼却施設	ばい煙種類	採取位置	規制値	維持管理基準	測定結果		測定結果		測定結果		測定結果		測定結果		測定結果	
					採取年月日		採取年月日		採取年月日		採取年月日		採取年月日		採取年月日	
					結果得た日		結果得た日		結果得た日		結果得た日		結果得た日		結果得た日	
4B	SOx濃度 (ppm)	排脱出口	4190	39												
	NOx濃度 (ppm)	ボイラー出口	250	249												
	ばいじん濃度 (g/Nm ³)	排脱出口	0.3	0.2												
	塩化水素濃度 (mg/Nm ³)	排脱出口	700	—												

焼却施設	ばい煙種類	採取位置	規制値	維持管理基準	測定結果		測定結果		測定結果		測定結果		測定結果		測定結果	
					採取年月日		採取年月日		採取年月日		採取年月日		採取年月日		採取年月日	
					結果得た日		結果得た日		結果得た日		結果得た日		結果得た日		結果得た日	
6B	SOx濃度 (ppm)	排脱出口	2420	48 ※												
	NOx濃度 (ppm)	ボイラー出口	250	249												
	ばいじん濃度 (g/Nm ³)	排脱出口	0.3	0.2												
	塩化水素濃度 (mg/Nm ³)	排脱出口	700	—												

※4B運転中はSOx濃度39ppmとする。

※4B、6Bの排脱出口は共通のため同時測定の場合は同値となる。